Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за сентябрь месяц 2017 года

ООО "ДагЭнерЖи"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																		
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:									Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)	
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, в числе в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования		
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22- 1 кВ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	ДагОпнское отеделение	ТП	Фидер № 7	6	03.09.17 9:40	03.09.17 10:30	В1	0,8333333	ВЛ	0	0	3740	0	0	3740	0	0	14	3726	АО "ДСК"	2520	0	0	3.4.6	4.14	1	3116,6667
2	ДагОпнское отеделение	ТП	Фидер № 7	6	03.09.17 9:40	03.09.17 10:30	В1	0,8333333	ВЛ	0	0	3740	0	0	3740	0	0	14	3726	АО "ДСК"	2520	0	0	3.4.7	4.14	1	3116,6667
3	ДагОпнское отеделение	ТП	Фидер № 7	6	07.09.17 10:00	07.09.17 12:05	В1	2,0833333	ВЛ	0	0	3740	0	0	3740	0	0	14	3726	АО "ДСК"	2520	0	0	3.4.8	4.14	1	7791,6667
4	ДагОпнское отеделение	ТП	Фидер № 7	6	07.09.17 8:10	07.09.17 9:05	В1	0,9166667	ВЛ	0	0	3740	0	0	3740	0	0	14	3726	АО "ДСК"	2520	0	0	3.4.9	4.14	1	3428,3333
5	ДагОпнское отеделение	ТП	Фидер № 7	6	09.09.17 9:30	09.09.17 11:05	В1	1,5833333	ВЛ	0	0	3740	0	0	3740	0	0	14	3726	АО "ДСК"	2520	0	0	3.4.10	4.14	1	5921,6667
7	ДагОпнское отеделение	ТП	Фидер № 7	6	25.09.17 17:05	25.09.17 17:55	В1	0,8333333	ВЛ	0	0	3740	0	0	3740	0	0	14	3726	АО "ДСК"	2410	0	0	3.4.12	4.2	1	3116,6667
8	Унцукульское отделение	ПС	ВТ-1-10	35	02.09.17 11:43	02.09.17 17:45	В1	6,0333333	РП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4.13	4.13	1	0
11	Кизлярское отделение	РП	Фидер № 2	6	10.09.17 13:38	10.09.17 13:55	В1	0,2833333	ВЛ,ТП	0	0	132	0	0	132	0	0	1	132	0	933,48	ООО"ДСК"	0	3.4.13	4.13	1	37,4
												22572															26529,067

Генеральный директор Маликовка З.М.

Исполнитель
Амирбеков С.А.