Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ноябрь месяц 2023 года

ООО "ДагЭнерЖи"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:									Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии						
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22- 1 кВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №15	6	08.11.2023 6:34	08.11.2023 7:42	П	1,133	ВЛ	0	0	499	0	0	499	0	0	0	499	0	1541,00	-	0	-	-	-
2	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №28	6	08.11.2023 6:34	08.11.2023 9:15	П	2,683	ВЛ	0	0	2077	0	0	2077	0	0	0	2077	0	1432,17	-	0	-	-	-
3	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №28	6	08.11.2023 14:27	08.11.2023 14:50	П	0,383	ВЛ	0	0	2077	0	0	2077	0	0	0	2077	0	1432,17	-	0	-	-	-
4	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "Город" 35/6 кВ Фидер №1 "Город"	6	14.11.2023 21:10	14.11.2023 23:57	В	2,783	ВЛ	0	0	40	0	0	40	0	0	0	40	0	200,00	-	0	3.4.12.2,	4,14	-
5	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 Фидер №31	6	18.11.2023 12:33	18.11.2023 14:21	П	1,800	ВЛ	0	0	40	0	0	40	0	0	0	40	0	200,00	-	0	-	-	-
6	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №15	6	20.11.2023 13:40	20.11.2023 15:30	П	1,833	ВЛ	0	0	499	0	0	499	0	0	0	499	0	1541,00	-	0	-	-	-
7	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС"110/35/6 кВ Фидер №18	6	21.11.2023 10:12	21.11.2023 10:30	В	0,300	ВЛ	0	0	450	0	0	450	0	0	0	450	0	1525,83	-	0	3.4.14,	4.20	-
8	Даг.Огнинское отделение	ВЛ	ПС "Огни" 110/35/6 кВ Фидер №7	6	16.11.2023 18:08	16.11.2023 19:23	П	1,250	ВЛ	0	0	3972	0	0	3972	0	0	0	3972	0	1650,00	-	0	-	-	-
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:							И	12,167																		
по ограничениям связанным с проведением ремонтых работ							П	9,083																		
по аварийным ограничениям							А	0,000																		0;1
по внерегламентным отключениям, учитывыеваем в расчете паказателей надежности							В1	0,000																		0
по внерегламентным отключениям							В	3,083																		0;1
																										0;1
																										0;1

Исп. Азизов Б.М-С.

Заместитель генерального директора

Джалиев М. И.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДагЭнерЖи" ИНН 0548017746 ОГРН 1140548000120 * Республика Дагестан *